



Начальное давление (избыточное)					6,000	кгс/см ²
№№	УЗЛЫ		Диаметр, мм	Длина, м	Расход м ³ /ч	Давление кгс/см ²
	НВЧ	кон.				
1	1	2	400,0	100,0	15647,80	5,998
2	2	3	200,0	200,0	2342,20	5,995
3	3	4	200,0	2570,0	1832,30	5,966

Условные обозначения
 Q - расход газа, м³/ч
 P - давление газа, кгс/см²
 L - длина участка газопровода, м
 dy - диаметр газопровода, мм

						16406-CX			
						Схема газоснабжения Кипенского сельского поселения Ломоносовского района Ленинградской области			
Изм.	Коп.	Лист	док.	Подпись	Дата	Наружный газопровод	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Смирнов						П	3	
Проверил	Засильченко						ПКЦ АО "Газпром газораспределение Ленинградская область"		
Н. контр.	Нефедова						Поверочный гидравлический расчет существующих газопроводов выс. д. от ГРС "Лебьяне" без учета Сельцовского С/П		
Утвердил	Нефедова								