



Начальное давление (избыточное)				11,800	кгс/см ²	
№№п/п	УЗЛЫ		Диаметр, мм	Длина, м	Расход м ³ /ч	Давление кгс/см ²
	нач	кон.				
1	2	3	4	5	6	7
1	1	2	400,0	100,0	34305,40	11,796
2	2	3	200,0	200,0	20999,80	11,675
3	3	4	200,0	2570,0	20489,90	10,091

Условные обозначения
 Q - расход газа, м³/ч
 P - давление газа, кгс/см²
 L - длина участка газопровода, м
 dy - диаметр газопровода, мм

						16406-CX					
						Схема газоснабжения Кипенского сельского поселения Ломоносовского района Ленинградской области					
Изм.	Коп.	Лист	док.	Подпись	Дата	Наружный газопровод		Стадия	Лист	Листов	
Разраб.	Смирнов							П	4		
Проверил	Засильченко							Поверочный гидравлический расчет существующих газопроводов выс. д. от ГРС "Лейбье" с учетом Сельцовского СП		ПКЦ АО "Газпром газораспределение Ленинградская область"	
Н. контр.	Нефедова										
Утвердил	Нефедова										