



Начальное давление (избыточное)						2,900	кгс/см ²
№№	У з л ы		Диаметр, м	Длина, м	Расход м ³ /ч	Давление кгс/см ²	
	нач.	кон.					
1	2	3	4	5	6	7	
1	1	2	263,0	20,0	28071,10	2,883	
2	2	3	263,0	60,0	8662,30	2,878	
3	3	4	263,0	30,0	8632,30	2,875	
4	4	5	263,0	350,0	8292,80	2,845	
5	5	6	263,0	350,0	8262,80	2,816	
6	6	7	263,0	20,0	731,20	2,816	
7	7	8	150,0	330,0	701,20	2,811	
8	2	9	263,0	400,0	19408,80	2,712	
9	9	10	263,0	600,0	17728,80	2,484	

Условные обозначения
 Q - расход газа, м³/ч
 P - давление газа, кгс/см²
 L - длина участка газопровода, м
 dy - диаметр газопровода, мм

16406-CX

Схема газоснабжения Кипенского сельского поселения
 Ломоносовского района Ленинградской области

Изм.	Коп.	Лист	док.	Подпись	Дата
Разраб.	Смирнов				
Проверил	Засильченко				
Н. контр.	Нефедова				
Утвердил	Нефедова				

Наружный газопровод	Стадия	Лист	Листов
	П	5	
Поверочный гидравлический расчет существующих газопроводов ср. д. (от ГРС "Кипень")		ПКЦ АО "Газпром газораспределение Ленинградская область"	